



Herstellereklärung
Zur Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM), gültig ab 01.01.2024

Hiermit bestätigen wir, die Zehnder Group Deutschland GmbH, Europastraße 10, 77933 Lahr, dass die unten aufgeführten Gerätekombinationen als Kompaktgeräte mit Luft-/Luft-Wärmeübertrager und Abluftwärmepumpe die Anforderungen aus der Förderrichtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) erfüllt:

Wärmebereitstellungsgrad von $\eta_{WBG} \geq 75 \%$ bei einer jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz von η_s (ETAs) $\geq 140 \%$ und einer spezifischen elektrischen Leistungsaufnahme der Ventilatoren von $P_{el,Vent} \leq 0,45 \text{ W}/(\text{m}^3/\text{h})$.

Gerätekombination
ComfoAir Q350 TR + ComfoClime 24
ComfoAir Q350 TR Enthalpie + ComfoClime 24
ComfoAir Q450 TR + ComfoClime 24
ComfoAir Q450 TR Enthalpie + ComfoClime 24
ComfoAir Q600 ST + ComfoClime 36
ComfoAir Q600 ST Enthalpie + ComfoClime 36

Diese Herstellereklärung kann bei der Einreichung des Förderantrages vorgelegt werden.

08.02.2024

Heiko Braun
Geschäftsführer

Andreas Berger
Geschäftsführer